

平成 27 年 2 月 10 日

近検協第 26-071 号

報告会社 御中

一般社団法人

近畿ブロック昇降機等検査協議会



平成 26 年度 1 月分 受付状況ご通知 (月報)

拝啓、梅花の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は定期検査報告につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、1 月末締めのお受付台数は 14,026 台で本年度累計は 121,269 台、前年同月比 101.4%前年度累計比 101.5%となりました。

つきましては、下記の項目についてご連絡致しますのでよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. かご床先 (ロープ式 : 3-13、油圧式 : 3-14) の検査について

検査項目「かご床先」の検査事項には「かご床先と出入口の床先との水平距離 (4cm以下)」も含まれていることから、荷物用エレベーター及び自動車用エレベーターについても検査結果の報告が必要です。

但し、下記①項から③項のいずれかに該当するエレベーターは、検査対象外となりますので、抹消して報告してください。

- ① 荷物用エレベーター及び自動車用エレベーターにおいて、出入口の戸が下げ戸又は上下戸である場合。
- ② 荷物用エレベーター及び自動車用エレベーターにおいて、平板状の鋼板その他これに類するものを昇降路の出入口の床先とかごの床先の間設けるもの。(渡し板)
- ③ 自動車用エレベーターで、かごの壁又は囲い、天井及び出入口の戸の全部又は一部を有しないもの

尚、本件は 3 月の検査実施分より運用してください。また、前年度の報告内容と異なる場合であっても、変更理由等の記載は必要ありません。

以上