

## 初回報告（新規報告書）の注意事項に係る記入例

① 戸開走行保護装置の大臣認定番号が設置当初と異なる場合

※昇降機定期検査報告書作成要領 2025 年版 P-8 を参照

## 【8. 備考】

戸開走行保護装置大臣認定番号

旧：ENNUN-△△××

新：ENNUN-〇〇××

変更日 R7 年 10 月 22 日

② 戸開走行保護装置及び地震時等管制運転装置が後付けの場合

※昇降機定期検査報告書作成要領 2025 年版 P-8 を参照

## 【8. 備考】

戸開走行保護装置を設置、P 波感知型地震時等管制運転装置を設置

設置日 R7 年 9 月 20 日

戸開走行保護装置大臣認定番号 ENNUN-〇〇△△

③ 昇降機のリニューアルが実施されている場合

※昇降機定期検査報告書作成要領 2025 年版 P-8、P-31 を参照

- ・報告書（第二面）【8.備考】欄へ②と同様に戸開走行保護装置、P 波感知型地震時等管制運転装置について記載、「リニューアル実施 R7 年〇月〇日」を追記
- ・リニューアルを実施したことで既存不適格項目が指摘無しとなった箇所については、検査結果表の特記事項欄へその旨を記載

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善年月
1 (18)	駆動装置等の耐震対策	転倒及び移動を防止するための措置の状況	耐震関係は設置時期で既存不適格を判断	14 耐震の実施	令和 7 年〇月
1 (18)	駆動装置等の耐震対策	ロープガード等の状況	ロープガード未設置 (09 耐震)	ロープガード設置済 (09 耐震)	令和 7 年〇月

④ 昇降機に不具合がある場合

※昇降機定期検査報告書作成要領 2025 年版 P-12～13 を参照

(第三面)

昇降機に係る不具合の状況

不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	回前措置の概要等
R7 年〇月	具体的内容を記載	考えられる原因を記載	(R8 年 5 月)	具体的措置の概要を記載
R7 年〇月	具体的内容を記載	不明な場合不明と記載	—	予定がない場合はその理由を記載